



PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4

WZ.5263.144-1.2024.PR

Rzeszów, 16 września 2024 r.

<b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>USTRZYKI DOLNE</b>	
Data wpł.	17. 09. 2024
L. dz.	10721/24

GP  
J  
er

**Burmistrz Ustrzyk Dolnych**  
**ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne**

Dot.: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Ustrzyki Dolne.

W nawiązaniu do pisma Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 2 września 2024 r. znak GP.6720.1.2024 w przedmiocie składania wniosków na etapie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Ustrzyki Dolne (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr IV/26/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.), tut. Komenda informuje, co następuje.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice administracyjne gminy Ustrzyki Dolne, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu. Na przedmiotowym terenie mogą znajdować się obszary przeznaczone do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, na których istnieje możliwość lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub magazynowych, które w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na ich terenie mogą zostać zakwalifikowane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.). W związku z powyższym, w przypadku występowania w graniach projektu planu ogólnego miasta i gminy Ustrzyki Dolne ww. terenów dokument planistyczny powinien zawierać informacje dotyczące:

- dopuszczenia lub wykluczenia lokalizacji na terenach objętych opracowaniem nowych zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- dopuszczenia lub wykluczenia na terenach objętych opracowaniem lokalizacji obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie nowych zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Wskazane informacje powinny być przedstawione w aspekcie spełnienia wymagań określonych w art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących zachowania bezpiecznych odległości.

Ponadto przekazuję, iż w przypadku zaplanowania lokalizacji nowych zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka na terenach produkcyjnych, składowania i magazynowania objętych projektem planu ogólnego będącego przedmiotem

wniosku, w ocenie tut. organu uznaje się jako zasadne uwzględnienie dla planowanej zabudowy zapewnienia sieci wodociągowej przeciwpożarowej w tym hydrantów dających możliwości intensywnego czerpania wody, o czym mowa w § 10 ust. 9 i ust. 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030).

Podkarpacki  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z. up.

bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz  
Zastępca Podkarpackiego  
Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:  
1. Adresat.  
2. A/a.